

**I. Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка  
309720 Белгородская обл. п. Вейделевка ул. Гайдара,9  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть				все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Не выделен тактильными средствами путь от автостоянки до входа в здание	С		монтажные
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Нет места парковки для инвалидов	все	Обозначить парковочное место, продублировать дорожным знаком	Строительно-монтажные, малярные
	ОБЩИЕ требования к зоне				Обозначить на стоянке место парковки для инвалидов. Путь движения от автостоянки до входа в здание выделить тактильными средствами.	все	Выделить тактильными средствами путь от автостоянки до входа в здание. Обозначить парковочное место, продублировать дорожным знаком	

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территория, прилегающая к зданию</b>	ДЧ-В			текущий ремонт

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Обозначить на стоянке место парковки для инвалидов. Путь движения от автостоянки до входа в здание выделить тактильными средствами.